



**Ochrona przed dotykiem pośrednim  
samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia**

**Zestawienie materiałów**

Referencja	Opis	Ilość
3943	OCHR. P-PRZEP. 4P 15KA 1,2KV	2
4015	PRZEK. BISTAB. PB301 1Z 16A	4
4367	ROZŁ. IZOL. FR 304 40A	1
4374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100A	1
8506	WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16A 30mA A	6
9142	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 30mA A	7
20051	OSŁONKA 24 MODUŁ Y	5
20195	AKCS.MONT.DO WSPOR.PRZEDZ.KAB.	2
20409	XL3 800 ROZDZ.METAL.1950X910	1
20429	PRZEDZ.KABL.WEWN.XL3 800 W1950	1
20449	OSŁONA PK WEWN.XL3 800 W1800	1
20600	WSPRH35ALU+ZACZEPY REGULSZ600	11
20900	OSŁ.APAR.MODUŁ.W150 S600 ŚRUBA	11
20940	OSŁONA PEŁNA W50 SZ600 ŚRUBA	1
20941	OSŁONA PEŁNA W100 SZ600 ŚRUBA	1
21259	DRZWI PROFILOW.METAL.1800X850	1
37301	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 MM	3
37407	SZYNA MONT. SYM. 15mm 2m OC. CHR.	2
39061	ZŁĄCZ.VIKING 1TOR 4 MM2 SZAR.	108
602110	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 30mA A Hpi	2
605506	WYŁ. S 301 B 6 1P 6A 6KA	1
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16A 6KA	52
605550	WYŁ. S 303 B 16 3P 16A 6KA	1
605608	WYŁ. S 301 C 10 1P 10A 6KA	16
605610	WYŁ. S 301 C 16 1P 16A 6KA	2
605651	WYŁ. S 303 C 20 3P 20A 6KA	2
606603	ROZŁ. BEZP. R 301 10A 1P	2
606704	ROZŁ. BEZP. R 303 16A 3P	2
606705	ROZŁ. BEZP. R 303 20A 3P	2

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie inwestycyjne		66-400 GDRZdW WLKP. UL. ZWIROWA 39, TEL/FAX (095) 7207878, 7207879	
Adres		66-400 GDRZdW WLKP. UL. DRLĄT LWDWSKICH, DZIAŁKA O NR EWID. 1497	
Inwestor		AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W PODZANIU ZAMIEJSCODWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIĘDZIBĄ W GDRZDOWIE WLKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13	
Projektant		Inż. Grzegorz Bytewski, upr. proj. LUKG/0006/PWDE/05 w specjności instalacje i sieci elektryczne	
Dyrektor		mgr inż. Jarosław Birtyn	
Treść rysunku		DATA	15.09.2009
		SKALA	
		RYS. NR	<b>E 28.3</b>