



**Ochrona przed dotykiem pośrednim  
samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia**

**Zestawienie materiałów**

Referencja	Opis	Ilość
3943	OC.HR. P.PRZEP. 4P 15KA 12KV	2
4015	PRZEK. BISTYAB. PB301 1Z 16A	3
4039	STYCZNIK SM 325 3Z+1R 25A 230V	1
4367	ROZŁ. IZOL. FR 304 40A	1
4374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100A	1
8906	WYŁ. ROZNIC. P 312 B 16A 30mA A	6
9142	WYŁ. ROZNIC. P 304 63A 30mA A	3
20061	OSŁONKA 24 MODUŁY	4
20118	XL3 400 ROZDZ. METAL W1600	1
20139	PRZEDZ. KABLMETAL XL3 400/1600	1
20148	OSŁONA METAL PRZEDZ. KABL W1450	1
20195	AKOS. MONT. DO WSPOR. PRZEDZ. KAB.	5
20201	WSP. TH5ALU+ZACZEBY 24M REGUL.	8
20300	OSŁONA METALOWA 24M W150	8
20340	OSŁONA PEŁNA W50 SZ800 1/4 OBR	1
20343	OSŁONA MET. PEŁNA WYS. 200	1
37407	SZYWA MONT. SYM. 15mm 2m OC. CHR.	5
37301	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 MM	2
39301	ZŁĄCZ. WIKING ITOR 4 MM2 N	65
602110	WYŁ. ROZNIC. P 304 63A 30mA A Hp1	3
605506	WYŁ. S 301 B 6 1P 6A 6KA	15
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16A 6KA	1
605550	WYŁ. S 303 B 16 3P 16A 6KA	1
605608	WYŁ. S 301 C 10 1P 10A 6KA	15
605650	WYŁ. S 303 C 16 3P 16A 6KA	1
605651	WYŁ. S 309 C 20 3P 20A 6KA	2
606603	ROZŁ. BEZP. R 301 10A 1P	2
606604	ROZŁ. BEZP. R 301 16A 1P	4
606703	ROZŁ. BEZP. R 303 10A 3P	1
606704	ROZŁ. BEZP. R 303 16A 3P	1

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie inwestycyjne: K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE S.C. 66-400 GDRZG WŁKP. UL. ZWIROMA 39, TEL/FAX (095) 7207878, 7207879

Adres: 66-400 GDRZG WŁKP. UL. DRLĄT LWDWSKICH, DZIAŁKA D NR EW.10. 1497

Investor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W PODZANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GDRZD WIE WŁKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13

Projektant: Inż. Grzegorz Bytewski, upr. proj. LUKG/0006/PWDE/05 w specjalności instalacje i sieci elektryczne

Direktor: mgr inż. Jarosław Birtryn

Treść rysunku: **Rozdzielnia TE-2.1, TK-2.1**

DATA: 05.05.2008

SKALA

RYS. NR: **E 31.2**