



SKŁUP ŻELBETOWY 38x38cm

RURA SPUSTOWA D120 - BLACHA MIEDZIANA

$Q=374W$
ZŁEW GOSPODARCZY ZE STALI NIERDZ. Z WYCIĄGANĄ LEWKA

miejsce na kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepły c.o.+ wentylacja 280kW + ciepła woda użytkowa

WARSTWY ŚCIANY ODDZIELAJĄCEJ POMIĘSZCZENIE AGREGATU
GIPS SZPACHLOWY
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA ZBRUDNIA SIATKA 2x
IZOLACJA AKUSTYCZNA - WELNA MIEDRANA PÓLTWARDA 12cm NA KLEJ I KOKKI
CEGLA SILIKATOWA - grubość 24 cm

Oznaczenia:
 - Pochwył dla instalacji grzewczej c.o. mocowany do systemowego stelaża podłogowego
 - Instalacje grzewcze c.o. prowadzone w posadce
 - Instalacje wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej
 - Instalacje wody zimnej i ciepłej do fontann
 - Instalacje kanalizacji sanitar.

KJ - kolumna jonowymienna 28/200 VF EPURO lub równażne przepływ max 8 m³/h
 ZS - zawór sterujący
 Zb.S - zbiornik solankowy
 F - filtr wstępny z króćcami DN32
 W - wodomierz JS130-6
 EA - zawór antyskażeniowy DN32 klasy EA
 WENT - wentylator KV160M SYSTEMAIR lub równażny sterowany od termostatu pomieszczenia
 KP - kratka drzwiowa wyrównawcza 325x225
 KK - kratka kontaktowa 160x160

Zakład inwestycyjny	KB - BIURO ARCHITEKTONICZNE S.C.
	66-400 GORZÓW WLKP. UL. ŻWIROWA 39, TEL/FAX (055) 7207878, 7207879
Adres	PRZEBUDOWA "DOMU STUDENTA" NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY
	66-400 GORZÓW WLKP. UL. DR. LUT. EWANGELICZNYCH 4-6, DZIAŁKA NR 1497
Investor	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13
Projektant	mgr inż. Paweł Królikowski
Sprawdził	
Projekt	PIWNICA
Temat	LOKALIZACJA POM. ZMIĘKCZANIA WODY DLA FONTANN
DATA	26.05.2011
SKALA	1:50
RYŚ. NR	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20130105133127+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20130105133127+01'00')
/CreationDate
(Uzytkownik)
/Author
-mark-