



$Q=374W$
ZŁEW GOSPODARCZY
ZE STALI NIERDZ.
Z WYCIĄGANĄ WŁÓKNA

CV 11/600/400

**POMPA
230V/1f/50Hz
moc nomin 180W każda**

**rozdzielacz
główny c.o.**

**miejsce na kompaktowy
dwufunkcyjny węzeł cieplny
c.o.+ wentylacja 280kW
+ ciepła woda użytkowa**

Wilo-TOP-S 40/17
1-230V
studnia schładzająca
Ø 1000 głębokość
1,0 m

CV 22/600/400

$Q=1091W$
20°C

$Q=451W$
25°C

CV 22/600/900

CV 22/600/900

CV 22/600

- Oznaczenia:**
- Pochwył dla instalacji grzewczej c.o. mocowany do systemowego stelaża podłogowego
 - Instalacje grzewcze c.o. prowadzone w posadce
 - Instalacje wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej
 - Instalacje wody zmieszanej do fontann
 - Instalacje kanalizacji sanitar.

**PEXC/AL
Dn 14**

WARSTWY ŚCIANY ODDZIELAJĄCEJ
POMIESZCZENIE AGREGATU

GIPS SZPACHLOWY
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA
Z BRZODNĄ SIĄTKĄ 2x
IZOLACJA AKUSTYCZNA - WELNA
MIDERANA PÓLTWARDA 12cm
NA KLEJ I KŁEKI
CEGLA SILIKATOWA - grubość 24 cm

PRZEKŁAD WYKONAWCY	Imię i nazwisko	K2 BIURO ARCHYTEKTONICZNE S.C. 66-400 GORZÓW WLKP. UL. ŻWIROWA 39, TEL./FAX (095) 7207878, 7207879
	Adres	PRZEBUDOWA "DOMU STUDENTA" NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY 66-400 GORZÓW WLKP. UL. OBLAT LUDWIKI 4-6, DZIAŁKA NR 1497
INWESTOR	Imię i nazwisko	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13
	Projektant	mgr inż. Paweł Królikowski
Tytuł	PRZEKŁAD	PIWNICA
	Temat	ZMIANA LOKALIZACJI PLATFORMY POMIAROWEJ ORAZ WĘZŁA CIĘPLNEGO - POM. NR 02 i 03B
DATA	SKALA	RYS. NR
26.05.2011	1:50	G9-u