



UWAGA:
Istniejąca wentylacja grawitacyjna pomieszczeń dydaktycznych w obrębie projektowanego laboratorium do likwidacji.



| L.P. | Symbol | Opis | Wymiar | Ilość |
|------|--------|----------------------------|----------------|--------|
| 1 | N1-1 | Dyfuzor symetryczny | DN 315/821x313 | 1 szt. |
| 2 | N1-2 | Kołano Spiro, 90° | DN 315 | 3 szt. |
| 3 | N1-3 | Rura Spiro | DN 315 | 7 mb |
| 4 | N1-4 | Rura Spiro | DN 250 | 8 mb |
| 5 | N1-5 | Rura Spiro | DN 160 | 5 mb |
| 6 | N1-6 | Redukcja asymetryczna RN | DN 315/250 | 1 szt. |
| 7 | N1-7 | Redukcja asymetryczna RN | DN 250/160 | 1 szt. |
| 8 | N1-8 | Redukcja asymetryczna RN | DN 200/160 | 4 szt. |
| 9 | N1-9 | Rura flex | DN 160 | 2 mb |
| 10 | N1-10 | Przepustnica IRYS | DN 160 | 4 szt. |
| 11 | N1-11 | Kołano Spiro, 45° | DN 160 | 5 szt. |
| 12 | N1-12 | Szłucer siodłowy, 45°, PS4 | DN 250/160 | 3 szt. |
| 13 | N1-13 | Skrzynka rozprężna KP | DN 250, RDJ | 4 szt. |
| 14 | N1-14 | Anermostat nawiewny ANO | DN 250, RDJ | 4 szt. |
| 15 | N1-15 | Kołano Spiro, 30° | DN 315 | 1 szt. |

| L.P. | Symbol | Opis | Wymiar | Ilość |
|------|--------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1 | W1-1 | Anermostat wywiewny ASW1-3 | 367x367 mm, RDJ | 8 szt. |
| 2 | W1-2 | Rura flex | DN 160 | 2 mb |
| 3 | W1-3 | Przepustnica IRYS | DN 160 | 4 szt. |
| 4 | W1-4 | Kołano Spiro, 45° | DN 160 | 5 szt. |
| 5 | W1-5 | Kołano Spiro, 45° | DN 315 | 1 szt. |
| 6 | W1-6 | Kołano Spiro, 90° | DN 315 | 5 szt. |
| 7 | W1-7 | Rura Spiro | DN 160 | 5 mb |
| 8 | W1-8 | Rura Spiro | DN 315 | 19 mb |
| 9 | W1-9 | Redukcja asymetryczna RN | DN 315/160 | 1 szt. |
| 10 | W1-10 | Szłucer siodłowy, 45°, PS4 | DN 315/160 | 3 szt. |
| 11 | W1-11 | Dyfuzor symetryczny | DN 315/821x313 | 1 szt. |
| 12 | W1-12 | Kołano Spiro, 30° | DN 315 | 1 szt. |

| L.P. | Symbol | Opis | Wymiar | Ilość |
|------|--------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1 | W2-1 | Zawór wentylacyjny KK 100 | DN 100, RDJ | 2 szt. |
| 2 | W2-2 | Rura Spiro | DN 100 | 9 mb |
| 3 | W2-3 | Kołano Spiro, 90° | DN 100 | 3 szt. |
| 4 | W2-4 | Przepustnica IRYS | DN 100 | 2 szt. |
| 5 | W2-5 | Tętnik Spiro | DN100 | 1 szt. |
| 6 | W2-6 | Wentylator kanałowy | SYSTEMAIR K100M | 1 szt. |
| 7 | W2-7 | Podstawa dachowa PD typ B2 | DN 100 | 1 szt. |
| 8 | W2-8 | Wentylator dachowy | Dn 100 | 1 szt. |

| L.P. | Symbol | Opis | Wymiar | Ilość |
|------|--------|-----------------------------|--------|---------|
| 1 | W3-1 | Podstawa dachowa PD typ B2 | DN 160 | 11 szt. |
| 2 | W3-2 | Wentylator dachowy | Dn 160 | 11 szt. |
| 3 | W3-3 | Podstawa dachowa P D typ B2 | DN 200 | 1 szt. |
| 4 | W3-4 | Wentylator dachowy | Dn 200 | 1 szt. |

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK
UL. LUDWIKI 10, 61-054 POZNAŃ

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA PROJEKTU:

INST. SANIT. WENT.-KLIM.

BRANŻA:

INST. SANITARNE mgr inż. ARKADIUSZ CHATLAS

PROJEKTANT: mgr inż. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

INST. SANITARNE mgr inż. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

SPRAWDZAJĄCY: WOJCIECH LISEK

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: NR UP.R.BUD.: NR RYSUNKU

ZLEC.: 01/2013 DATA OPRAC.: 03/2013 SKALA: 1: 100 NR ARK. 55

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-1983)

OBIEKT: BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

NAZWA RYSUNKU: Wentylacja mechaniczna. Przekroje.

INST. SANIT. WENT.-KLIM. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

INST. SANIT. WENT.-KLIM. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

INST. SANIT. WENT.-KLIM. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

INST. SANIT. WENT.-KLIM. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

INST. SANIT. WENT.-KLIM. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

INST. SANIT. WENT.-KLIM. INST. SANIT. WENT.-KLIM.

WMM12