MODUŁ HYDRAULICZNY PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY WODNEJ
W CENTRALI WETYLACYJNEJ NW-1



Q=15,91kW
tz/tp=80/60

LEGENDA

1. Zawór odcinajacy Dn 25
2. Zawór zwrotny Dn 25
3. Pompa obiegowa typu Stratos pico 25/ 1-4 Pel=20W, 230V, 50Hz
4. Zawór trójdrogowy typu CV316 RGA Dn20 z siłownikiem MC55 230V
5. Termometr
6. Manometr
7. Filtr siatkowy Dn 25
8. Zawór równoważący Hydrocontrol VTR Dn 20

KOMBINAT GRUPA PROJEKTOWA
Architekt Maciej KORNECKI
ul. Lwa 30/2
61-244 Poznań
tel. kom. +48 606 66 58 17
kombinat@data.pl www.kombinat.com.pl

projektant: mgr inż. Jan Rusiński	nr uprawnień: 342/73/Pm	podpis:
opracował: mgr inż. Marcin Borowski, mgr inż. Jacek Dolny		podpis:
sprawdzający: mgr inż. Roman Narojczyk	nr uprawnień: 7342/72/TO/98	podpis:

obiekt:
REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO – RUCHOWYCH

adres:
ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań, obręb Rataje, działka nr 76/9

inwestor:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	branża: SANITARNA
nazwa rysunku: SCHEMAT MODULU HYDRAUL..	nr rysunku: IS-08
data: Marzec 2013	skala – –

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione