

Tab. 2 Tabela doboru kabli

Połączenia	Pinst	Kz	cosF	Pszcz	Qszcz	Szcz	Wsp równ	I _{obc}	I _{zab}	Typ kabla	Długość	delta U	I dop kabla	R _{kab}	War 1			War 2		
	kW			kW	kVAr	kVA		A	A		m	%	A	om/km	I _{obc}	I _{zab}	I _{dop}	1,6 I _{zab}	1,45 I _{dop}	
RG - T1	23,4	0,65	0,94	15,2	5,5	16,2	1	24,5	40	YKY 5x16	30	0,4	85	1,15	24,5	40,0	85,0	64,0	123,3	
RG - T2	32,1	0,24	0,94	7,7	2,8	8,2	1	12,4	40	YKY 5x16	45	0,3	85	1,15	12,4	40,0	85,0	64,0	123,3	
RG - TWC	6,6	0,53	0,94	3,5	1,3	3,7	1	5,6	40	YKY 5x10	40	0,2	63	1,83	5,6	40,0	63,0	64,0	91,4	
Obwody oświet.	1,8	0,9	0,85	1,6	1,0	1,9	1	2,9	10	YDY 3x1,5	25	0,4	22	12,1	2,9	10,0	22,0	16,0	31,9	
Obwody gn.wtyk.	2,2	0,9	0,85	2,0	1,2	2,3	1	3,5	16	YDY 3x2,5	15	0,2	30	7,41	3,5	16,0	30,0	25,6	43,5	

26,4

RG- ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU MODERNIZOWANEGO

T1 - T2 - TABLICE ELEKTRYCZNE OBSZAROWE

Twc - TABLICA ELEKTRYCZNA WĘZŁA CIEPLNEGO